

会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

展会：	展位号：	搭建商：
搭建负责人或安全责任人	电话：	展会（活动）日期
告知情况记录	<p>1、进场施工人员必须佩带展期内有效证件和做好安全防护措施（如：正确佩戴安全帽、系好安全带/绳）；</p> <p>2、严禁以下施工行为：如走梯、站到梯子最高层、未配备防护措施、登高作业下方无人员看护及穿拖鞋登高等；</p> <p>3、馆内严禁以下作业行为：如在展厅内动火、金属切割、金属打磨、电焊、喷漆、使用台式电锯等；</p> <p>4、严禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口，严禁埋压、圈占、遮挡消防设备、设施及灭火器材；</p> <p>5、严禁使用聚氨酯泡沫、KT板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料和消防严禁使用材料；</p> <p>6、展位结构性封顶面积不得超过该展位总面积的三分之一，且密闭房间必须加装烟感和临时喷淋；</p> <p>7、搭建、装饰材料必须使用不燃或难燃 B1 级材料。使用难燃 B1 级材料须提供难燃 B1 级检测报告，并加盖展商或搭建商公章。（如：必须使用燃烧性能测试达到难燃 B1 级的地毯；搭建木材须使用阻燃板，如使用普通木板须满涂、厚涂防火涂料，且燃烧性能达到难燃 B1 级；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃剂，并且燃烧性能达到难燃 B1 级）；</p> <p>8、电气设备及线路的安装须符合相关电气安装施工规范和消防安全要求，并有漏电开关保护，电气安装操作人员须有有效的特种作业操作证书且人证合一；</p> <p>9、展位配电线路必须在线管或线槽内敷设、线路必须使用接线柱、针玉、接线帽等连接，电器设备及线缆的负荷承载应控制在设计容量的 80%以内，严禁使用塑料平行线、花线；</p> <p>10、展位配电箱必须完好无缺，离地 30 公分以上安装、固定且安装紧密。严禁使用缺损、拼凑的配电箱；</p> <p>11、展位内仓储间、LED 屏控制室不得存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品，且 LED 屏控制室不得封顶，并有不少于 0.6 米的维护通道；</p> <p>12、展台搭建限高 6 米，平台下面及二楼服务区限高 4 米；搭建单体跨度木质结构不超 6 米，钢架结构不超 8 米；</p> <p>13、展台搭建必须使用堆高机堆高展台构件物，当堆高构件物跨度 2.5 米以上时必须使用两台堆高机；</p> <p>14、搭建展位所使用玻璃必须为钢化玻璃或是夹胶玻璃，并出示证明，玻璃必须进行有效安全防护或处理；</p> <p>15、搭建二层结构展台、舞台必须提供注册结构工程师盖章的结构安全承载评估检测报告及图纸。</p> <p>16、搭建防护护栏高度 105cm--120cm，栏杆杆与杆之间宽度空置 15cm，如加装玻璃须做好玻璃固定及做好有效安全防护或是处理。</p> <p>17、以上事项必须严格遵守，一经发现将停工、停电整改，并对整改不彻底或屡教不改者进行相应处罚，由此产生的后果由相关展位自行承担，其他请详见《深圳会展中心展馆使用管理规定》。</p>	
备注：此告知书填好后，请在进场施工前交于主办，会展中心收到此告知书后，方准予施工搭建。		

展会（活动）展台搭建完工自查自验表

展会(活动)名称		展会时间	
展位名称:	展位号:	展位面积 (m2):	检查日期
自查自验情况记录			
展位 布局 类	1、展位搭建现场与展会报审布局图是否相符。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	2、展位是否违规占用、堵塞馆内消防通道和安全出口。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	3、展位是否违规遮挡、圈占、埋压馆内消防设备、设施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	4、展位是否按要求配置有效灭火器材。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
材料 类	5、展位搭建和装饰材料燃烧性能是否达到难燃 B1 级及以上。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	6、展位使用的木质材料是否为难燃 B1 级材料或满涂防火涂料处理。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	7、展位使用的布蔓材料是否为难燃 B1 级材料或阻燃处理达到 B1 级。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	8、展位是否使用聚氨酯、KT 板、海绵、弹力布等消防禁止使用材料。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	9、展位是否设危险品仓库或储存间，展位电气设备间是否与易燃、可燃物共用。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
电气 电线 类	10、展位电气作业人员是否持有效特种作业证件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	11、展位线路是否套管或线槽敷设。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	12、展位接线是否牢固、可靠。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	13、展位使用大功率加热电器额定功率是否为 1.5KW 及以下。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	14、展位是否违规使用大功率照明灯具或违规增加照明设备。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	15、展位是否有违规使用压力容器。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	16、展位配电箱、负荷开关、线材的设置及接线是否符合规范。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	17、展位是否使用塑料双绞线或花线。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
结构 类	18、展位 LED 屏控制室是否存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	19、展位搭建结构是否存在安全隐患。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	20、展位搭建是否违规超跨度(木质结构 6 米、钢架结构 8 米)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	21、展位搭建是否违规超高(限高 6 米)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	22、展位搭建是否违规封顶(封顶面积不超展位面积 1/3)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	23、展位是否有搭建合格的二层结构并设有消防报警设备和灭火设施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	24、展位结构是否违规挂、靠、破坏展馆固定设施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
25、展位是否有封顶独立空间并设有消防报警设备和灭火设施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

我司已阅读“深圳会展中心展馆使用管理规定”并承诺按照深圳会展中心展馆使用管理规定相关要求规范施工搭建，若未能按其要求所造成的一切损失，一律由我司承担。

参展单位: _____ 搭建单位: _____

参展单位安全负责人: _____ 搭建单位安全负责人: _____

联系电话: _____ 联系电话: _____

注：此表必须于展会（活动）开展前交与会展中心安保部消防模块，否则不予送电。